

UZAICINĀJUMS

Piedalīties SIA „Talsu namsaimnieks” iepirkuma komisijas organizētajā tirgus izpētē
(cenu aptaujā)

„Tirgus izpēte par dūmgāzu ventilatora piegādi un montāžu katlumājā Ventspils
ielā 21D, Sabilē, Talsu novadā”

ID Nr. TNS 2018/CA-3

10.05.2018.

1. Iepirkuma priekšmets	Tirgus izpēte par dūmgāzu ventilatora piegādi un montāžu katlumājā Ventspils ielā 21D, Sabilē, Talsu novadā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums)
2. Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta	Līdz 25.05.2018. pl.10:00 , nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: info@talsunamsaimnieks.lv
3. Līguma izpildes termiņš	Līdz 2018.gada 1.septembrim.
4. Kontaktpersonas (<i>specifikācijas un darbu izpildes jautājumos</i>)	Modris Freibergs, tālr. 29472806 modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv
5. Iesniedzamie dokumenti	Finanšu piedāvājums un tehniskā specifikācija, atbilstoši pielikumam Nr.1
6. Piedāvājuma izvēles kritērijs	Saimnieciski izdevīgākais (zemākā cena), kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām

Sagatavoja:

L.Vecbērzs

”Tirgus izpēte par dūmgāzu ventilatora piegādi un montāžu katlumājā Ventspils ielā 21D, Sabilē, Talsu novadā”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS dūmgāzu ventilatora piegāde un montāža

Iepirkuma priekšmets: Tirgus izpēte par dūmgāzu ventilatora piegādi un montāžu katlumājā Ventspils ielā 21D, Sabilē, Talsu novadā.

1. Pakalpojuma veikšanas vietas adrese:

1.1. Ventspils iela 21D, Sabile, Talsu novadā;

2. Specifikācija:

2.1. Dūmgāzu ventilators ar maksimālo ražību 5000 – 7500 m³/h;

2.2. Rotor griešanās virziens – labais;

2.3. Elektromotora jauda 5,5 – 7,5 kW, trīsfāzu, 230/400V, 50Hz;

2.4. Komplektācijā jāiekļauj atbilstošas jaudas frekvenču pārveidotājs ar manuālo regulēšanas iespēju;

2.5. Piedāvājumā jāparedz dūmgāzu ventilatora piegāde, montāža, jaunu tērauda dūmeju bez izolācijas dūmsūkņa pieslēgšanai esošajam skurstenim, dūmgāzu aizvaru izbūve;

2.6. Frekvenču pārveidotāja un dūmgāzu ventilatora elektriskais pieslēgums katlumājas elektriskajiem tīkliem, piedāvājumā iekļaujot visus nepieciešamos materiālus;

2.7. Iekārtas un darbu garantijas laiks - 2 gadi.

3. Vispārīgie noteikumi:

3.1. Piedāvājumā jāiesniedz divas tāmes – vienā tāmē dūmgāzu ventilatora un frekvenču pārveidotāja izmaksas, otrā tāmē montāžas darbi, elektriskais pieslēgums, materiālu izmaksas.

3.2. Obligāti veikt objekta apsekošanu pirms piedāvājuma iesūtīšanas. Par objekta apsekošanu un novērtēšanu sazināties ar siltumenerģētikas tehniķi Modri Freibergu, tālr. Nr.:29472806.

4. Pakalpojums veicams:

4.2. Līdz 2018.gada 1.septembrim;

4.3. Pieteikumu darbu veikšanai saņem rakstiski no Pasūtītāja, pakalpojuma sniedzēja pārstāvim parakstoties par uzdevuma saņemšanu;

4.4. Pakalpojuma veikšanas laiks ir saskaņojams ar Pasūtītāja kontaktpersonu;

4.5. Pakalpojums tiek sniegts ar pakalpojuma sniedzēja materiāliem un tehnisko aprīkojumu;

4.6. Pēc pakalpojuma veikšanas noformēt attiecīgās Pasūtītāja atbildīgās personas parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu par kvalitatīvi izpildītu darbu.

5. Finanšu piedāvājums:

Nr.	Iekārta	Daudzums	Mērvienība	Kopsumma bez PVN
1.	Dūmgāzu ventilatora, tā uzstādīšanas kopējās izmaksas saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu prasībām.	1	kpl	
			PVN 21%	
			Kopā ar PVN	

6. Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību: _____

amats

paraksts

amatpersonas vārds, uzvārds, datums

7. Pakalpojuma sniedzēja rekvizīti.

8. Pakalpojuma sniedzēja kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālr., e-pasts)
